„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ООД СИЛИСТРА
Изх. № 93
Дата: 14.01.16г.

Във връзка с направено запитване по документацията за участие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби и фасонни части за челно заваряване, изработени от ПЕВП тип 100, предназначени за питено водоснабдяване.", публикуваме следното разяснение:

Въпрос 1: В приложение 2Ц с **„ЦЕНИ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ИЗРАБОТЕНИ ОТ ПЕВП/HDPE/ ТИП ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ"** за изписаните по-долу позиции-Това бързи връзки ли са, тъй-като такива размери за челно заваряване няма?

КОЛЯНО 90° Pn=10, [bar]	
1	25
2	32
3	40
4	50
ТРОЙНИЦИ Pn=10, [bar]	
20	25
21	32
22	40
23	50

Отговор:

Въпросните фасонни части не са бързи връзки и фигурират в продуктовата листа на изпълнителя с който в момента имаме сключен договор за доставка на същите. При условие, че посочените размери липсват, като аналог може да се посочат цени за същите размери колена и тройници за Pn=16, SDR11.

Въпрос 2: Тъй като критерият за оценка на офертите е най-ниска цена, а има две отделни ценови таблици (за тръби и за фитинги), не става ясно как ще се извършва оценяването на офертите? По най-ниска цена за двете таблици общо или най-ниска цена за всяка таблица по отделно?

Оценяването на офертите се извършва на база „най-ниска цена" за двете таблици общо. В образеца на ценовото предложение към документацията е ясно указано как се формира **Общата цена ,** както и че приложенията 1Ц и 2Ц са неразделна част от него.

14.01.2016 г.
гр. Силистра

УПРАВИТЕЛ :.....
/инж.В.Боранов/